


Акционерное Общество
«Ардатовский светотехнический завод»

ОКПД 2 27.40.39.113



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
серии ДСП36**

Сделано в России

**Руководство по эксплуатации
совмещено с Паспортом**

ИДЖЦ.676 339.119 РЭ

431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-он, р.п. Тургенево


Оглавление

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.	9
3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	11
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ.....	12
5. ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.....	12
6. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ ОБОРУДОВАНИЯ, И ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ	13
7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	13
8. УТИЛИЗАЦИЯ.....	14
9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	14
10. ГАРАНТИИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	14
11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	15
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	15
13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	15
Приложение А.....	17
Движение изделия при эксплуатации.	22
Техническое обслуживание и ремонт.	24
Лист регистрации изменений.	25

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как приступить к установке и подключению светильника, необходимо изучить данное руководство, несоблюдение рекомендаций может привести к потере работоспособности изделия и утрате гарантийных обязательств.

Структура условного обозначения светильников серии ДСП36:

ДСП XX-XX-XXX Titan Ex EM3 750



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Светильник взрывозащищённый светодиодный серии ДСП36 (далее светильник) предназначенный для наружного освещения и общего производственного освещения, складских и иных помещений, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газозвдушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли. Взрывозащищенность светильников обеспечивается выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015), ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013.

1.1.2 Маркировка взрывозащиты 1Ex db eb mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIC T80°C Db X. Знак X после Ex-маркировки светильников указывает на их специальные условия применения, заключающиеся в следующем:

- эксплуатация и техническое обслуживание в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителя;
- соблюдение специальных условий применения, указанных в технической документации на комплектующее оборудование во взрывозащищенном

исполнении, входящее в состав законченного устройства, приведенных в таблице 2.

- запрещено применение в смеси содержащей ацетилен.

Светильник относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II, предназначенному для применения в потенциально взрывоопасных зонах класса 1 (классы по ГОСТ 31610.10-1-2022) категорий IIА, IIВ и IIС (подгруппы по ГОСТ 31610.20-1-2020) и температурным классам Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 (по ГОСТ 31610.20-1-2020), а так же к оборудованию группы III, предназначенному для применения в зонах опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 средах групп IIIА, IIIВ и IIIС (по ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2:2015 (IEC 60079-10-2:2015) в соответствии с требованиями и присвоенной маркировкой взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.1.3 Светильник относится к виду климатического исполнения У1 (УХЛ4 для исполнений с блоком аварийного питания) по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха при эксплуатации от минус 40 до +40 °С (от 0 до +40 °С для исполнений с блоком аварийного питания), максимальная относительная влажность воздуха 90% при +25 °С.

1.1.4 Степень защиты от пыли и влаги IP 66 по ГОСТ IEC 60598-1-2017. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 (ГОСТ 12.2.007.0-75). Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

1.1.5 Рекомендации по технике безопасности

1.1.5.1 Подключение к питающей сети во взрывоопасной зоне производится через взрывозащищенную соединительную коробку, обеспечивающую необходимый уровень взрывозащиты.

1.1.5.2 Запрещается эксплуатация светильника с открытыми или повреждёнными элементами корпуса светильника, без подключенного защитного заземления.

1.1.5.3 Вскрытие светильников и их ремонт запрещены.

1.1.5.4 Все работы по монтажу, замене, подключению и отсоединению светильников должны проводиться только при обесточенном светильнике, а также в отсутствии взрывоопасной газовой или пылевоздушной смеси.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Нормированные значения светового потока и световой отдачи, а также другие параметры светильников ДСП36 указаны в таблице 1.

1.2.2 Мощность светильника с БАП в аварийном режиме не менее 2,2% от номинала, время работы светильника с БАП в аварийном режиме не менее 3 ч. БАП установлен во взрывозащищенной оболочке, обеспечивающей необходимый уровень взрывозащиты. Основные параметры блока аварийного питания указаны в таблице 4.

1.2.3 Напряжение питания: 220 В – переменного тока, и 48 В – 48 В (питание светодиодного модуля).

Таблица 1 Основные параметры светильников ДСП36.

Обозначение типа	Модификация	Наименование параметра									
		Класс светораспределения*	Тип кривой силы света*	Мощность*, Вт	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент пульсаций Кп, %	Коррелированная цветовая температура, К*	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт		
ДСП36-35	001 Titan Ex 750	II	Д	35	70	≤ 5	5000	5075	145		
	041 Titan Ex EM3 750		К								
	101 Titan Ex 750		К								
	141 Titan Ex EM3 750		Д								
	201 Titan Ex 750										
	241 Titan Ex EM3 750										
	301 Titan Ex 750										
	341 Titan Ex EM3 750										
ДСП36-55	001 Titan Ex 750		Д	52				70	5000	7550	145
	041 Titan Ex EM3 750		К								
	101 Titan Ex 750		К								
	141 Titan Ex EM3 750		Д								
	201 Titan Ex 750										
	241 Titan Ex EM3 750										
	301 Titan Ex 750										
	341 Titan Ex EM3 750										
ДСП36-110	001 Titan Ex 750		Д	107		70		≤ 5	5000	15515	145
	041 Titan Ex EM3 750		К								
	101 Titan Ex 750		К								
	141 Titan Ex EM3 750		Д								
	201 Titan Ex 750										
	241 Titan Ex EM3 750										
	301 Titan Ex 750										
	341 Titan Ex EM3 750										
ДСП36-160	001 Titan Ex 750		Д	152		70		≤ 5	5000	22040	145
	041 Titan Ex EM3 750		К								
	101 Titan Ex 750		К								
	141 Titan Ex EM3 750										
	201 Titan Ex 750										
	241 Titan Ex EM3 750										

	301 Titan Ex 750		Д						
	341 Titan Ex EM3 750								
ДСП36-210	001 Titan Ex 750		Д	222				32190	145
	041 Titan Ex EM3 750								
	101 Titan Ex 750		К						
	141 Titan Ex EM3 750								
	201 Titan Ex 750		К						
	241 Titan Ex EM3 750								
	301 Titan Ex 750		Д						
	341 Titan Ex EM3 750								
ДСП36-270	001 Titan Ex 750		Д	278				40310	145
	041 Titan Ex EM3 750								
	101 Titan Ex 750		К						
	141 Titan Ex EM3 750								
	201 Titan Ex 750		К						
	241 Titan Ex EM3 750								
	301 Titan Ex 750		Д						
	341 Titan Ex EM3 750								

* по ГОСТ 34819-2021

Примечания:

- Допустимое отклонение величины потребляемой мощности светильника не превышает 10% по верхней границе номинального значения.
- Потребляемая мощность светильников с блоком аварийного питания увеличивается на: - не более 5Вт процессе зарядки АКБ, при полностью заряженной АКБ - не более 2,5 Вт.
- Допустимое отклонение величины светового потока светильника не превышает 10% по нижней границе номинального значения.
- Допустимое отклонение величины световой отдачи светильника не превышает 20% по нижней границе номинального значения.

1.2.3 Корректированный уровень шума (дБ А) светильников должен быть не более 44.

1.2.4 Уровень промышленных радиопомех, создаваемых при работе светильников, не должен превышать значений, установленных в ГОСТ CISPR 15-2014.

1.2.5 Светильники должны быть устойчивы к внешним электромагнитным помехам в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51514, ГОСТ 30804.3.2 и ГОСТ 30804.3.3.

1.2.6 Масса светильников должна быть не более значений, указанных в Таблице 2. При исполнении светильников другой мощности и габаритных размеров масса светильников может отличаться от заявленной.

1.2.7 Габаритные размеры светильников должны соответствовать значениям, (с допустимыми отклонениями ± 2 мм) указанным в Таблице 2. Допускается исполнение светильников с другими габаритными размерами, в зависимости от мощности и требований заказчика.

Таблица 2 - Масса и габаритные размеры светильников серии ДСП36

Обозначение типа	Модификация	Размеры, мм, не более					Рисунок	Масса, кг, не более
		L	B	b	H	h		
ДСП36-35	001,101,201,301 Titan Ex 750	320	212	260	250	210	1	9,5
	041,141,241,341 Titan Ex EM3 750							10,1
ДСП36-55	001,101,201,301 Titan Ex 750							9,5
	041,141,241,341 Titan Ex EM3 750							10,1
ДСП36-110	001,101,201,301 Titan Ex 750	300	380	260	247	190	2	12,0
	041,141,241,341 Titan Ex EM3 750							12,5
ДСП36-160	001,101,201,301 Titan Ex 750	380	380	260	247	190	3	15,0
	041,141,241,341 Titan Ex EM3 750							16,0
ДСП36-210	001,101,201,301 Titan Ex 750	507	380	260	247	190	4	15,5
	041,141,241,341 Titan Ex EM3 750						5	23,5
ДСП36-270	001,101,201,301 Titan Ex 750	634	380	260	247	190	6	18,5
	041,141,241,341 Titan Ex EM3 750						7	26,5

1.2.8 Значения пусковых токов и их длительности указано в таблице 3.

Таблица 3 - Пусковые токи и их длительности для светильников серии ДСП36

Наименование светильника	Пусковой ток I_{peak} , А	Длительность I_{peak} , Δt (мкс)
ДСП36-10	1,4	31,6
ДСП36-35, 55	9	58
ДСП36-110	50	850
ДСП36-160	51,8	736
ДСП36-210	65,5	912
ДСП36-270	65,5	912

1.2.9 Блок аварийного питания должен иметь режим интеллектуальной зарядки литий - ионных АКБ. БАП должен анализировать степень разреженности аккумуляторов с учетом температуры и подавать оптимальную мощность для зарядки и сохранения длительного срока службы аккумуляторов. Также должны применяться режимы CC-CV (источник тока и стабилизированное напряжение) при заряде, с ограничением верхнего

напряжения при зарядке и нижнего напряжения при разрядке. Режим заряда АКБ - наличие питания в сети 220В.

1.2.10 Термозащита АКБ, при $T=[35^{\circ}\text{C}...45^{\circ}\text{C}]$ – заряд АКБ средним током, при $T=[45^{\circ}\text{C}...60^{\circ}\text{C}]$ – заряд АКБ минимальным током, при $T>60^{\circ}\text{C}$ – отключение заряда АКБ.

Таблица 4 Основные параметры блока аварийного питания.

Обозначение типа	БАП 16 Л2.2 IP20
Входное напряжение питания	~150-220 В
Входное напряжение сети для перехода в аварийный режим	~140 В
Выходная мощность в аварийном режиме	1ч – не менее 7Вт
	2ч – не менее 4Вт
	3ч – не менее 4Вт
Выходное напряжение для подключения светодиодов, В	15-100
Тип, емкость, напряжение и количество АКБ.	Li-Ion(18650), 2600 мА/ч, 3.7В – 2 шт.
Время зарядки АКБ	3-5ч
Максимальное зарядное напряжение на АКБ	4,2 В
Потребляемая мощность в режиме заряда	max 10 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	менее 0,25 Вт.
Рабочая температура в режиме заряда АКБ	от 0 °С до +40 °С
Рабочая температура в режиме разряда АКБ	от -20 °С до +40 °С

1.3 Состав изделия

1.3.1 Светильники состоят из металлического корпуса и крышки со светопропускающим элементом из стекла, внутри которого расположены светодиодные элементы. Электронное устройство преобразователь, для питания светодиодных элементов, крепится к корпусу снаружи и защищено взрывонепроницаемой оболочкой. Подключение светильника осуществляется посредством присоединения кабеля сети к клеммам во вводном отделении.

1.3.2 Внешний вид изделия представлен в Приложении 1.

1.4 Принадлежности

1.4.1 Светильники должны поставляться в полной заводской готовности, вместе с сопроводительной документацией – паспортом, руководством по эксплуатации со схемами электрическими для подключения, сертификатами соответствия.

1.5. Инструменты, средства измерений, принадлежности.

1.5.1. Для подключения светильников к электросети, а также для монтажа и профилактического обслуживания используется обычный электромонтажный инструмент и измерительные приборы.

1.6 Маркировка

На каждый светильник должна быть прикреплена табличка, на которой должны быть указаны:

- наименование изготовителя или зарегистрированный товарный знак;
- наименование страны изготовителя;
- обозначение модели светильника;
- заводской номер;

- номер сертификата соответствия;
- маркировку взрывозащиты I Ex db eb mb IIC T6 Gb X/ Ex mb tb IIC T80°C Db X;
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- диапазон температуры окружающей среды;
- предупредительные надписи – «НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ», «НЕ ОТКРЫВАТЬ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ПРИСУТСТВИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЫ»;
- изображение специального знака взрывобезопасности, установленного в ТР ТС 012/2011 (приложение 2);
- символ класса защиты от поражения электрическим током;
- номинальное напряжение;
- номинальная частота питания и (или) род тока;
- номинальная потребляемая мощность;
- степень защиты оболочки светильника;
- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- дата изготовления светильников;

И другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые производитель должен отразить в маркировке.

1.7 Упаковка

1.7.1 Светильник упаковывается в потребительскую тару (коробку) которой является картон коробочный по ГОСТ 7933.

1.7.2 В потребительскую тару вкладывается настоящее Руководство.

1.7.3 На коробку с упакованным светильником наносятся следующие сведения:

- наименование изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
- наименование и обозначение модели светильника;
- номинальную потребляемую мощность светильника;
- дату упаковки;
- штамп ответственного за упаковку.

1.7.4 Вес транспортной тары с упакованным светильником, должен быть не более веса самого светильника плюс 1(кг).

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

2.1. Подключение светильника к питающей сети необходимо проводить в следующем порядке:

- Подвесить светильник на поддерживающую конструкцию и закрепить (смотри рисунок 9-10);

- На вводной коробке открыть крышку (смотри рисунок 8);
- Завести подключаемый кабель светильника внутрь вводной коробки через проходной герметичный сальник (смотри рисунок 8);
- Подсоединить жилы кабеля к контактам контактной колодки и к контактам заземления;
- Закрыть крышку вводной коробки;
- Проверить работу светильника путем подачи напряжения.

ВНИМАНИЕ:

При подсоединении жил кабеля к контактам необходимо соблюдать следующие требования:

- а). Диаметр жил, подсоединяемых к одному контакту заземления, должен быть одинаковым;
- б). Максимальное сечение жил кабеля не должно превышать от 1,5 до 2,5 мм². Диаметр обжимаемого кабеля 6-12 мм.

2.2. Возможна комплектация светильника для подключения к питающей сети следующими кабельными вводами:

- для небронированного кабеля
- для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки.
- для бронированного и небронированного кабеля в шлангах, трубопроводах, металлорукавах, а также проложенного открытым способом или в лотке; внутренняя резьба для внешнего присоединения 1/2".
- для небронированного кабеля в шлангах, трубопроводах, металлорукавах; внутренняя резьба для внешнего присоединения 3/4"
- для небронированного кабеля в металлорукавах.

2.3. Организация эксплуатации светильников и выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок”.

2.4. Светильники с блоком аварийного питания снабжены интегрированным испытательным устройством. Проверка работоспособности аварийного освещения возможна при поочередной имитации отключения основного питания с помощью автоматического выключателя в ЩАО, коммутирующего питающую сеть группы светильников с блоком аварийного питания.

2.5. Необходимо соблюдать следующие меры:

- монтаж должен производить персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работах на электроустановках;
- визуально проверять светильник на отсутствие повреждений деталей оболочки и целостность уплотнительных элементов.

2.6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатировать светильники в зонах, не соответствующих маркировке по взрывозащите;

- эксплуатировать светильники без подключения заземления;
- производить ремонт светильников

2.7. Заземление корпусов светильников должно осуществляться отдельной жилой кабеля.

2.8. Монтаж светильников и подвод электропитания к ним должен производиться в строгом соответствии с главой Э3.4 ППЭ и ПТБ, “Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых осветительных сетей взрывоопасных зон”, ПУЭ и настоящим руководством.

2.9. Перед монтажом светильники должны подвергаться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки светильника и стекла.

2.10. Место присоединения жил кабеля должно быть тщательно зачищено с целью создания надежного контакта. После присоединения контакт должен быть защищен от коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки.

2.11. Следует проводить не реже одного раза в год техническое обслуживание светильников, для чего необходимо:

- отключить светильник от сети;
- протереть светильник влажной ветошью и произвести внешний осмотр;
- отсоединить крышку на клеммной коробке и подтянуть контактные соединения в клеммной колодке, включая винты заземления.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Схема подключения светильника




Схема подключения светильника с блоком аварийного питания

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

4.1 К эксплуатации оборудования допускается персонал, аттестованный в установленном порядке, достигший 18 лет, ознакомленный с технической документацией изготовителя.

4.2 Запрещается устанавливать, эксплуатировать, обслуживать оборудование лицам, находящимся под влиянием алкоголя, медикаментов или наркотиков.

4.3 К обслуживанию оборудования допускается персонал, назначенный ответственным лицом предприятия-потребителя с учетом действующих НТД.

4.4 Безопасные условия труда при эксплуатации светильников обязана обеспечить эксплуатирующая организация. В процессе производственной деятельности эксплуатирующая организация обязана обеспечить выполнение установленных законодательством условий безопасности, в том числе:

- безопасность работников при эксплуатации оборудования;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- приобретение и выдачу специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
- не допускать лиц моложе 18 лет к выполнению работ, а также рабочих, не имеющих медицинского допуска и/или не прошедших инструктаж по технике безопасности.

5. ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать светильники при:

- механических повреждениях корпуса и светопропускающего элемента, соединения с клеммной коробкой

- достижении назначенного срока службы
- износ или повреждение резиновых уплотнений в кабельных вводах
- нарушение целостности заземления,

6. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ ОБОРУДОВАНИЯ, И ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ .

Для нормальной работы светильника необходимо следить, чтоб напряжение в сети соответствовало рабочим значениям; Необходимо проверять наличие надежного соединения заземления с корпусом светильника (специально предназначенная для этого клемма заземления на корпусе светильника); Необходимо проверять целостность защитного стекла. Для исключения ошибок необходимо выполнять требования действующей нормативной документации, также персонал должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации. При неисправности или критическом отказе светильника необходимо произвести его отключение и демонтаж согласно действующих нормативных документов. В случае выхода светильников из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с действующим законодательством. К критическим отказам может относиться: выход из строя источника питания или светодиодного модуля; превышение номинальных технических характеристик.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование светильников должно осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.2 При транспортировании должны быть приняты меры по защите светильников от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.3 Условия транспортирования светильников в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

7.4 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - группе Ж по ГОСТ 23216-78.

7.5 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 1 год

7.6 Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

8. УТИЛИЗАЦИЯ.

8.1 Материалы, используемые в светильниках, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации они не требуют специальной утилизации и могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Монтаж и обслуживание светильников должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.1.019, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ПУЭ и руководством по эксплуатации предприятия-изготовителя.

9.2 Все работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться при отключенном напряжении сети.

9.3 Проверка и техническое обслуживание светильников, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах – по ГОСТ ИЕС 60079-17 и ГОСТ Р МЭК 60079-19.

9.4 Проверка и техническое обслуживание светильников, эксплуатируемых в зонах опасных по воспламенению горючей пыли – по ГОСТ ИЕС 61241-14, ГОСТ ИЕС 61241-1-2 и ГОСТ ИЕС 61241-17.

10. ГАРАНТИИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям технических условий ТУ 27.40.39-067-05014337-2020 при соблюдении указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.3 Гарантийный срок на аккумуляторные батареи блоков аварийного питания составляет 1 год с даты поставки, при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 12 месяцев от даты производства.

10.4 Срок службы аккумулятора БАП составляет 4 года. После окончания срока службы аккумулятор должен быть заменен на аналогичный.

Назначенный срок службы светильников – 10 лет

10.5 По окончании срока службы светильники подлежат проверке специалистом для заключения о дальнейшем их использовании.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации (Паспорт)	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Пиктограмма «А» (только для светильников с БАП)	-1 шт.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник

ДСП	36		
-----	----	--	--

заводской номер _____ соответствует требованиям ТУ 27.40.39-067-05014337-2020, имеет сертификаты соответствия Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00539/25 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска “___” _____ г. Отметка ОТК _____
(подпись)
М.П.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 Рекламационные претензии предъявляются предприятию в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя светильников ранее гарантийного срока. В рекламационном акте указать: тип светильника,

- дефекты, неисправности и условия при которых они выявлены,
- дату ввода в эксплуатацию,
- дату изготовления,
- заводской номер.

13.3 В случае обнаружения неисправности светильника следует его обесточить, демонтировать и обратиться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская 73, АО "Ардатовский светотехнический завод". Код 83431. Тел/ФАКС 21-356 (Сбыт) 21-009, 21-010, 21-048, 21-415 (ОТК). E-mail: mirsveta @ astz.ru Web. www.astz.ru.

13.4 *В связи с постоянными усовершенствованиями светильников, завод-изготовитель оставляет за собой право на

изменение их конструктивных особенностей без предварительного уведомления.

Внешний вид светильника ДСП36.




Рисунок 1 - Габаритные размеры светильника ДСП36-35, 55 (ЕМЗ).




Рисунок 2 - Габаритные размеры светильника ДСП36-110 (ЕМЗ).




Рисунок 3 - Габаритные размеры светильника ДСП36-160 (ЕМ3).




Рисунок 4 - Габаритные размеры светильника ДСП36-210.




Рисунок 9 - Схема установки светильника (35-55 Вт) на потолок (стену).




Рисунок 10 - Схема установки светильника (110-270 Вт) на потолок (стену).





Рисунок 11 - Лира светильника (35-55 Вт).

Рисунок 12 - Кронштейн светильника (110-270 Вт).



Движение изделия при эксплуатации.

Техническое обслуживание и ремонт.

№ п/п	Наименование и обозначение составной части изделия	Заводской номер	Дата изготовления	Обслуживание и ремонт		Подпись лица ответстве нного	Примеч ание
				Дата	Срок очередного обслуживания		

Лист регистрации изменений.

[illegible]